



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Волгоградской области**

400131, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом. 15а, тел. (8442) 95-25-55
e-mail: emercom@volganet.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Котельниковскому, Октябрьскому и
Светлоярскому районам Волгоградской области**

404171, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, пер. Дубовый, д. 36., тел. (факс) (84477) 6-23-31
e-mail: und34_emercom@volganet.ru

Телефоны «горячей линии»
(8442) 78-99-99 ГУ МЧС России по Волгоградской области
(8632) 40-66-10 ЮРЦ МЧС России (г. Ростов-на-Дону)

р.п. Светлый Яр
(место составления акта)

27 марта 2019 года
(дата составления акта)

11 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 2

По адресу: 404175, Волгоградская обл., Светлоярский р-н., Дубовый Овраг с., Хвостанцева пл., д.6а

(место проведения проверки)

На основании распоряжения начальника ОНД и ПР по Котельниковскому, Октябрьскому и Светлоярскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области, капитана внутренней службы Иванова Д.В. от 12 февраля 2019 года № 2

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Дубовоовражская средняя школа" Светлоярского муниципального района Волгоградской области

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки

с 10 час. 30 мин. по 11 час. 00 мин. 04 марта 2019 г., продолжительность 00 часа 30 минут
с 10 час. 30 мин. по 12 час. 30 мин. 19 марта 2019 г., продолжительность 02 часа 00 минут
с 10 час. 30 мин. по 11 час. 00 мин. 27 марта 2019 г., продолжительность 00 часа 30 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуальным предпринимателем по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки (дней/часов) – 3 дня в течение 03 часов 00 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Котельниковскому, Октябрьскому и Светлоярскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МКФУ "Дубовоовражская средняя школа" Крутых М.Ф., лично 26 февраля 2019 года.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (лица), проводившие проверку:

Инспектор ОНД и ПР по Котельниковскому, Октябрьскому и Светлоярскому районам –
государственный инспектор Котельниковского, Октябрьского и Светлоярского районов
Волгоградской области по пожарному надзору, лейтенант внутренней службы Ахмедов
Тимур Ришатович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются) должности экспертов и наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МКОУ "Дубовоовражская средняя школа" Крутых Маргарита Федоровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	Путь эвакуации (потолочное перекрытие) (помещение № 32 на 2 этаже согласно экспликации, к техническому паспорту) в здании школы отделан пластиковыми панелями, при этом не предоставлена документация (сертификат пожарной безопасности/декларация о соответствии) на применяемую отделку	ст. 52, ст. 134, табл. 3, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123 от 22.07.2008)	должностное лицо – директор МКОУ «Дубовоовражская средняя школа» Крутых М.Ф.; юридическое лицо – МКОУ «Дубовоовражская средняя школа»
2	Путь эвакуации (стены) (помещение № 20 на 2 этаже согласно экспликации, к техническому паспорту) в здании школы отделан пластиковыми панелями, при этом не предоставлена документация (сертификат пожарной безопасности/декларация о соответствии) на применяемую отделку	ст. 52, ст. 134, табл. 3, табл. 28 ФЗ № 123 от 22.07.2008	должностное лицо – директор МКОУ «Дубовоовражская средняя школа» Крутых М.Ф.; юридическое лицо – МКОУ «Дубовоовражская средняя школа»
3	Повсеместно на дверях лестничных клеток отсутствуют устройства для самозакрывания	п.п. «г» п. 36 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")(далее - ППР в РФ), п. 4.2.7 СП 1.13130.2009	должностное лицо – директор МКОУ «Дубовоовражская средняя школа» Крутых М.Ф.; юридическое лицо – МКОУ «Дубовоовражская средняя школа»

4	В помещении № 2 на 2 этаже (согласно экспликации, к техническому паспорту) горизонтальное расстояние от извещателя до электросветильника составляет менее 0,5 м.	ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	должностное лицо – директор МКОУ «Дубовоовражская средняя школа» Крутых М.Ф.; юридическое лицо – МКОУ «Дубовоовражская средняя школа»
5	Блокирована дверь эвакуационного выхода из помещения № 32 на 1 этаже(согласно экспликации к поэтажному плану технического паспорта), а также заставлена различными материалами	п.п. «б» п. 36 ППР в РФ	должностное лицо – директор МКОУ «Дубовоовражская средняя школа» Крутых М.Ф.; юридическое лицо – МКОУ «Дубовоовражская средняя школа»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

№ неисполненного пункта предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Номер неисполненного предписания
1	2	3	4

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор ОНД и ПР по Котельниковскому, Октябрьскому и
Светлоярскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России
по Волгоградской области
лейтенант внутренней службы



Т.Р. Ахмедов

27 марта 2019 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МКОУ "Дубовоовражская средняя школа" Крутых Маргарита Федоровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

27 марта 2019 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 710858474967985478426001373498448859431888587536

Владелец Тенеряднова Светлана Николаевна

Действителен с 11.10.2022 по 11.10.2023